

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

Предписание № 191/11

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 8»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или представительства индивидуального предпринимателя)
(гражданино) (владельца собственности) (имущества) и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «03» июня 2019 года № 191, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «20» июля 2019 года по 10 час. 00 мин. «05» июля 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 8», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, проезд Шавырина, д.3б, д.23 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии И.о.заведующего МДОУ «Детский сад № 8» Харитоновой Н.Ю., заместителя заведующего по АХР Шадриной М.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики деятельности учреждения: - при запрете курения в учреждении место для курения определяется приказом руководителя - не указаны обязанности и действия работников при вызове пожарной охраны (раздел «В случае возникновения пожара в помещении») - не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании	п.2, п.460, п.461 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	01.09.2020г.	
2.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в перечне вопросов в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих - в п.4.1 при запрете курения в	п. 3 ППР в РФ; п.7, п. 14, приложение 2 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности	01.09.2020г.	

	<p>учреждении указано, что определение и оборудование мест для курения является комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - в п.4.3 при запрете курения в учреждении указано, что специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности - тексте программы в п. 4.5 указаны общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара для руководителей пожарных подразделений и для рабочих - в тексте программы указаны структурные подразделения, гараж, пост ТО, открытые склада, производственные помещения, установки противодымной защиты, технические этажи, цокольные этажи, венткамеры, автоматические средства пожаротушения, галереи, лифтовые холлы, эвакуационные люки, переходы воздушных зон в незадымляемые лестничные клетки отсутствующие в учреждении 	<p>работников организаций" (далее – Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645)</p>		
3.	<p>Программа проведения первичного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в тексте программы указаны территории пожарных подразделений, помещения депо пожарных подразделений, сообщение о пожаре диспетчеру подразделения или в ЕДДС 	<p>п. 3 ППР в РФ: п. 18, приложение 2 приказа № 645</p>	01.09.2020г.	
4.	<p>Форма журнала учета инструктажей по пожарной безопасности не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности</p>	<p>п. 10, приложение 1 приказа № 645</p>	01.09.2020г.	
5.	<p>В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-2. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами: огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.</p>	<p>п. 463, п.465, прил.1 ППР в РФ</p>	01.09.2020г.	
6.	<p>В зданиях отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>п. 33, п.43 ППР в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*; СП 52.13130.2016 п. 7.6.1, п. 7.6.3</p>	01.09.2020г.	
ул. Шавырина, д.36				
7.	<p>В помещениях: - процедурной (1-й этаж помещение № 37 по техническому паспорту инв. №</p>	<p>п.п. 13.1 НПБ 88-2001, п.13.3.2</p>	01.09.2020г.	

	26244) - коридора (1-й этаж помещение № 36 по техническому паспорту инв. № 26244) - кабинета ФИЗО (1-й этаж помещение № 42 по техническому паспорту инв. № 26244) - кабинета массажа (1-й этаж помещение № 61 по техническому паспорту инв. № 26244) оборудовано по одному дымовому пожарному извещателю	СП 5.13130.2009		
8.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки металлических косоуров лестничного марша (правая лестница)	п. 21 ППР в РФ	01.09.2020г.	
9.	На дверях складских помещений здания литер Б не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях.	п. 20 ППР в РФ	01.09.2020г.	
ул. Шавырина, д.23				
10.	Запор на двери эвакуационного выхода из тамбура (помещение № 10 по техническому паспорту инв. № 22982) непосредственно наружу не обеспечивает возможность его открывания изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ	01.09.2020г.	
11.	На дверях складских помещений здания литер Б не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений в соответствии с материалами, складываемыми в помещениях.	п. 20 ППР в РФ	01.09.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок

вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Яшина А.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» июля 20 19 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«05» июля 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору