



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«02» февраля 2017 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1

В период с «16» января 2017 года по «02» февраля 2017 года по адресу: г. Ярославль, проезд Шавырина, д. 3 «б»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «11» января 2017 года №1

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» (МДОУ «Детский сад №8»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «16» января 2017 года по 14 час. 00 мин. «02» февраля 2017 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ярославля.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №8» (МДОУ «Детский сад №8») Тепловой О.С. (ознакомлен с распоряжением 11.01.2017 года – по факсу)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Борисенков Антон Романович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №8» (МДОУ «Детский сад №8») Теплова Ольга Сергеевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание школы 2-х этажное. Здание 2 степени огнестойкости, стены кирпичные, перегородки, перекрытия – железобетонные. Отопление центральное водяное. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Общая площадь составляет 967,5 кв.м. Объект относится к второму классу опасности (категория высокого риска). Здание детского сада оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			
2.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Борисенков А.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» февраля 20 17 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Меншова Ольга Сергеевна, зав.ед.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» февраля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)